



ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL ONESTI
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

B-dul Oituz nr. 17, cod. 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax. 0234.313.911, 0234.321.869

Nr. 62995/18.11.2019

PRIMAR
ING. NICOLAE GNATIUC

CAIET DE SARCINI

1. Serviciu de verificare instalatii, sisteme, dispozitive hidranti interiori – exteriori.

2. CENTRALIZATOR:

Hidranti interiori:

	U.A.T. Municipiul ONESTI	32 bc.
2	Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”	36 bc.
3	Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” + filiala „Cosanzeana	34 bc.
4	Muzeul de istorie	9 bc.
5	Cinema „Capitol”	5 bc.
6	Sala mica sport Municipal (150 locuri)	5 bc.
7	Piata agroalimentara	6 bc.
8	Republicii 43/B	8 bc.

Total = 135 bc.

Hidranti exteriori:

Piata agroalimentara (centru comercial)	- 2 buc.
Primaria Municipiului Onesti	- 2 buc.
Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”	- 2 buc.
Cinema „Capitol”	- 1 buc
Total = 7bc.	

TOTAL = 142

3. CERINTE TEHNICE

- Ofertantii vor detine cod de activitate;
- Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, si reparare a hidrantiilor de incendiu
- Agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
- Registru de control, buletin de verificare / reglare, declaratia de conformitate / locatie;

4. OPERATII DE EXECUTAT :

- Verificarea cutiei de hidranti
- Verificarea accesibilitatii la cutia de hidranti si indepartarea materialelor ce impiedica accesul
- Verificarea furtunelor
- Verificarea robinetului , racordului si tevii de refulare
- Verificarea instalatiei cu proba efectiva
- Verificarea alimentarii cu apa
- Simularea

5. In conformitate cu art. 28.3.(1) din „Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor” Indicativ P118/2-2013 trebuie efectuat un program de verificari si intretinere cel putin semestrial .

7. Plata se va efectua pe baza de factura fiscala emisa de furnizor si confirmata de achizitor.

Inspector de specialitate
FRIGURA NICU