

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL ONESTI
Serviciul intern de prevenire si protectie
Nr. 02996/18.11.2019

CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea achiziției publice:** „Servicii de verificare si reancarcare periodica stingatoare”

2. **Codul CPV :** 50413200-5

3. **Data / luna estimată pentru inițierea achiziției publice;**
Iunie 2020

Cantități solicitate

Stingatoare portabile

Nr. Crt crt.	Denumire unitate	U/M	Cantitate / tip stingator		
			P6	G2	Data expirarii
1	U.A.T. Municipiul ONESTI	buc	54	14	iunie 2020
2	Sala Polivalenta „Nadia Comaneci”	buc	42	7	iunie
3	Biblioteca Municipala „Radu Rosetti’	buc	28	3	iunie
4	Muzeul de Istorie	buc	14	2	iunie
5	Cinematograf „Capitol”	buc	6	3	iunie
6	Piata agroalimentara	buc	15	6	iunie
7	Sera (Calea Adjudului)	buc	2		iunie
8	A.N.L. (str. Viitorului)	buc.	9		iunie
9	Biblioteca „Cosanzeana”	buc.	2		iunie
10	Apararea civila (Str. Pacii nr. 3)	buc.	2		iunie
11	Republicii 43/ B	buc.	2		iunie
12	Total	buc.	176	35	iunie

OBIECTUL CERERII DE OFERTA

Serviciile de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor (stingatoare) existente la Primăria Onesti, vor respecta cerințele Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si ale Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor • Ofertanții vor deține cod de activitate , CAEN :4329 și AUTORIZAȚIE pentru efectuarea lucrărilor de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu in conformitate cu OMAI 87/2010 emisa de MAI, Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protecție Civila.

IV. Recepția serviciilor

Recepția stingătoarelor verificate, reparate, încărcate se face în momentul returnării acestora la beneficiar, în condițiile respectării procedurilor legale în vigoare și a cerințelor prezentului caiet de sarcini. La recepția lotului de stingătoare, în funcție de caz acestea vor fi însoțite de :

- procesul verbal de predare în custodie
- procesul verbal de recepție
- certificatul de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate
- certificatul de garanție pentru operațiile efectuate
- declarație de conformitate
- etichetarea stingătoarelor (se va înscrie data la care s-a efectuat operațiunea și data la care expiră) **în cazul stingătoarelor care urma verificării s-a constatat că nu mai pot fi utilizate, vor fi propuse în vederea scoaterii din uz (casare)**

V. Verificare, reparare și încărcarea stingătoarelor de incendiu

Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu menționează

Stingatoarele vor fi:

- ridicate de la sediul primăriei Onesti
- verificate,
- reparate, dacă este cazul,
- reincarnate și aduse înapoi la sediul primăriei Onesti.

Transportul stingătoarelor la și de la sediul primăriei se va face de către societatea prestatoare cu mijloace proprii pe cheltuiala acesteia.

Stingatoarele vor fi preluate/predate cu proces-verbal de predare-primire.

NOTA: Acolo unde apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie se va citi "sau echivalent"

VI. Ultima verificare a fost în data de Iunie 2019 (verificare anuală)

VII. Plata se va efectua pe baza de factura fiscală emisă de furnizor și confirmată de achizitor prin semnarea procesului verbal de predare-primire a recepției calitative și cantitative a serviciilor.

PRIMAR
ING. NICOLAE GNATIUC

Inspector de specialitate
FRIGURA NICU