



R O M Â N I A
J U D E Ţ U L B A C Ă U
M U N I C I P I U L O N E Ş T I

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, Str. Păcii nr. 2/24 Cod 601020
Tel. 0234-324.243, Fax: 0234-313.911, E-mail: svsu@onesti.ro

INFORMARE

Măsuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire locală sau centrală:

- verificați sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, înainte de utilizare, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de furn, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de minim 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid:

- verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzele de pulverizare.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice:

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sistemelor de încălzire cu combustibil gazos (metan sau GPL):

- montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;
- verificarea etanșeității conductelor de alimentare (*conducte fixe sau conducte flexibile*) cu apă și săpun;
- folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcționare;
- interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcționării acestora în poziția culcat și depozitarea acestora la o distanță mai mică de 1,5 - 2 m de sursele de căldură;
- interzicerea alimentării recipientelor G.P.L. pentru uz casnic la SKID-urile pentru alimentarea cu GPL a autovehiculelor;
- interzicerea utilizării sistemelor de încălzire sau pentru prepararea hranei care utilizează recipiente de GPL, fără respectarea prevederilor legale (pct. I, lit. c) din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.